

Kraków 27 sierpnia 2020 r.

*Do wszystkich Wykonawców zainteresowanych
przedmiotowym zapytaniem ofertowym*

Nasz znak: ZO.1.CFD.2020

Dotyczy: ODPOWIEDZI NA PYTANIA nr 4

W związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym na „Budowę budynku Centrum Formacji Duchowej w Krakowie”, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy stanowiące

Pytanie: Jakie zostało przyjęte obciążenie na posadzki ,szczególnie auli – wiąże się to z doborem pali pod posadzkę?

Odpowiedź: W obliczeniach przyjęto wg normy następujące obciążenia użytkowe na posadzkę:

pomieszczenia użytkowe (skrzydła budynku) - 2,0 kN/m²

pomieszczenia użytkowe (posadzka auli) - 3,0 kN/m²

komunikacja na kondygnacjach w części środkowej - 4,0 kN/m²



Ks. Piotr Stawarz SDS

Koordynator projektu