

Kraków 7 września 2020 r.

Do wszystkich Wykonawców zainteresowanych
przedmiotowym zapytaniem ofertowym

Nasz znak: ZO.1.CFD.2020

Dotyczy: ODPOWIEDZI NA PYTANIA nr 10

W związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym na „Budowę budynku Centrum Formacji Duchowej w Krakowie”, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy stanowiące

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

- 1) **Okablowanie strukturalne. Czy należy wycenić urządzenia aktywne, czy są poza zakresem oferty?**
Odpowiedź: Tak - wycenie podlegają przełączniki i serwer komunikacyjny LIBRA zgodnie z opisem str. 13 PW oraz serwer dla systemu KD wraz z oprogramowaniem - opis PW str. 18.
- 2) **Instalacja telefoniczna. Czy w ofercie należy uwzględnić dostawę aparatów telefonicznych?**
Odpowiedź - Tak - 65 aparatów telefonicznych VoIP - YEALINK T19P [1 konto VoIP, wyświetlacz LCD, 2 x LAN, możliwość zasilania PoE], 2 aparaty telefoniczne VoIP - YEALINK T46S [16 kont VoIP, wyświetlacz kolorowy 4,3], - 2 przystawka sekretarska YEALINK EXP40 do telefonów - T46G i T48G.
- 3) **Czy w zakresie jest wymiana centrali telefonicznej w istniejącym budynku?**
Odpowiedź: TAK - brak możliwości współpracy Delty z Librą
- 4) **Instalacja CCTV. Czy wymagana jest dostawa monitorów dla instalacji. Jeśli tak to ile i o jakich parametrach technicznych?**
Odpowiedź: - Standardowy zestaw PC z zasilaczem UPS myszą i klawiatura, monitorem 24" - 7/7 oraz systemem operacyjnym.
- 5) **Instalacja RTV/SAT. Na rysunkach wstępują gniazda RTV/SAT, ale brak jest instalacji antenowej. Prosimy o wyjaśnienie?**
Odpowiedź: Proszę wariantowo wycenić 18 punktów abonenckich RTV/SAT. Instalacja antenowa DVB/SAT składająca się z NW elementów: Antena SAT z konwerterem, Antena DVBT wzmacniacz SA 51 klasa A do multiswitchy 5 wejść, 4 x multiswitch 5wej 4 z aktywnym torem FM/DAB/DVBT przelotowy, 1x multiswitch końcowy wyj z pasywnym torem TV naziemnej z zasilaczem zewnętrznym, kabel koncentryczny 75Ohm, maszt ALU 3 m. Anteny montowane na dachu.
Decyzję o realizacji podejmie po wycenie Inwestor. W przypadku decyzji negatywnej w PEL nie będą montowane moduły RTV/SAT
- 6) **SAP. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany systemu AWEX FAS na równoważny np. firmy Schrack?**
Odpowiedź: Tak ale pod warunkiem opracowania projektu wykonawczego zamiennego zatwierdzonego przez rzeczoznawcę ds. poż.


Ks. Piotr Stawarz SDS
Koordynator projektu