

Kraków 4 września 2020 r.

*Do wszystkich Wykonawców zainteresowanych
przedmiotowym zapytaniem ofertowym*

Nasz znak: ZO.1.CFD.2020

Dotyczy: ODPOWIEDZI NA PYTANIA nr 11

W rozdzielni ciepła i chłodu znajduje się zawór przełączający (ozn.nr. 18) DN65. Bardzo proszę o informację co to za zawór (konieczne są 2szt czy 1 szt.). W załączeniu przesyłam schemat z zaznaczeniem problematycznego zaworu.

Odpowiedź: Zawór przełączający 18 – 1 szt wg specyfikacji a nie wg rysunku

W związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym na „Budowę budynku Centrum Formacji Duchowej w Krakowie”, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy stanowiące



Ks. Piotr Stawarz SDS

Koordinator projektu