

Kraków 1 września 2020 r.

*Do wszystkich Wykonawców zainteresowanych
przedmiotowym zapytaniem ofertowym*

Nasz znak: ZO.1.CFD.2020

Dotyczy: ODPOWIEDZI NA PYTANIA nr 6

W związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym na „Budowę budynku Centrum Formacji Duchowej w Krakowie”, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy stanowiące

Pytanie odnośnie ALU : jaki ma być współczynnik przenikania ciepła dla okien i drzwi?

Odpowiedź: Współczynnik przenikania ciepła dla okien i drzwi zewnętrznych w projektowanym budynku CFD - 0.9 W/m²K.

W czym zakresie jest wycena zestawu GAZUNO zlokalizowanego poza budynkiem?

Odpowiedź: Zestaw GAZ UNO jest elementem składowym całej inwestycji. Z niego jest ciepło dla projektowanego obiektu. W związku z tym wycenę zakupu, dostawy, montażu, uruchomienia itp. zestawu winien wykonać oferent (potencjalny wykonawca obiektu).



Ks. Piotr Stawarz SDS
Koordynator projektu