

Kraków 4 września 2020 r.

*Do wszystkich Wykonawców zainteresowanych  
przedmiotowym zapytaniem ofertowym*

Nasz znak: ZO.1.CFD.2020

Dotyczy: ODPOWIEDZI NA PYTANIA nr 7

W związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym na „Budowę budynku Centrum Formacji Duchowej w Krakowie”, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy stanowiące

## INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

Bardzo proszę o udostępnienie zestawienia materiałów na podstawie których w obliczeniach jest wyliczone całkowite zapotrzebowanie Mocy przyłączeniowej .

Odpowiedź: W opisie technicznym część PW pkt. Obliczenia techniczne, podano bilans mocy dla poszczególnych grup odbiorników zasilanych elektrycznie. Moce zainstalowane w poszczególnych grupach odbiorników np. wentylacji i klimatyzacji uzyskano od poszczególnych branż. Dla tych mocy przyjęto współczynniki jednoczesności pracy i w ten sposób uzyskano moc obliczeniową Po która była podstawą doboru elementów na zasilaniu.



**Ks. Piotr Stawarz SDS**  
**Koordynator projektu**